Väljavask HA576
x:6579470
y:576145
SUUBLA: Jägala jõgi

PU
V=20m3

750 m

RVP
Q=900m3/d
R=4500ie

KPJ Anija
KUJA 10m

KPJ Tisleri
KUJA 10m

KPJ Tselluloosi
KUJA 20m

KPJ Põhja 1
KUJA 10m

KPJ Põhja 2
KUJA 20m

KPJ Koidula
KUJA 10m

KPJ Jaama 2
KUJA 10m

KPJ Jaama 1
KUJA 20m

KPJ Jakobsoni
KUJA 20m

KPJ Põllu
KUJA 10m

KPJ 1.3
KUJA 20m

KPJ Jõe
KUJA 20m

KPJ
KUJA 10m

KPJ
KUJA 20m

KPJ
KUJA 20m

KPJ
KUJA 10m

KPJ
KUJA 10m

KPJ
KUJA 10m

KPJ Kase mnt
KUJA 10m

KPJ-7
KUJA 10m

KPJ-8
KUJA 20m

KPJ-9a
KUJA 10m

KPJ-9a
KUJA 10m

PK-25706
Q=22m3/h

PK-25707
Q=60m3/h

II PJ
Q=2x21m3/h
H=46.7m

PK-1096
Q=40m3/h

Puurkaevude sanitaarkaitse tsoonid 30m

PK Lehtmetsa
Q=40m3/h
PK-1562
Sanitaarkaitse tsoon 30m

Ölipüüdur

Ölipüüdur

KEHRA

Lehtmetsa

ülejõe

Jägala jõgi

TINGMÄRGID

- olemasolev reoveetorustik
- olemasolev reovee survetorustik
- olemasolev veetorustik
- olemasolev toorveetorustik
- olevasolev sademevee torustik
- rekonstrueeritav reoveetorustik
- rekonstrueeritav reovee survetorustik
- rekonstrueeritav veetorustik
- rekonstrueeritav sademeveetorustik (I etapp)
- rekonstrueeritav sademeveetorustik (II etapp)
- reovee kogumisala
- olemasolev reoveepuhasti
- olemasolev reoveepumpla
- olemasolev puurkaev-pumpla
- olemasolev veetöötlusjaam/seade
- olemasolev tuletõrjeveehoidla
- rekonstrueeritav reoveepuhasti
- planeeritav reoveepumpla
- rekonstrueeritav reoveepumpla
- rekonstrueeritav puurkaev-pumpla
- planeeritav tuletõrjeveehoidla
- olemasolev purgimissõlm
- olemasolev II astme pumpla

MÄRKUS: Kehra linn, Lehtmetsa küla ja Ülejõe küla toimivad ühises veevarustuse süsteemis ja neil on puurkaevude katastrinumbritega 1562, 25707, 25706 ja 1096 ja nende teise astme pumpla baasil ühine üks rõhutsoon.

TÖÖ NR: U-2017-03	STAADIUM: ÜVK AK	PROJEKTI OSA - JOONISE NR: JOONIS 2	MÕÕTKAVA: 1:5000
TELLIJA: Anija Vallavalitsus			
TÖÖ NIMETUS: Anija valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava			
JOONISE NIMETUS: Kehra vee- ja kanalisatsioonitorustikud VK skeem			

JUHATAJA	A.KUUSIK		25.07.17
PROJEKTIJUHT	A.KUUSIK		25.07.17
KONTROLLIJA	A.KUUSIK		25.07.17
PROJEKTEERIJA	ARGO.KUUSIK		25.07.17
FAIL			

OÜ VETEPERE 10202816
Harjumaa Kuusalu vald 74626
Tel 60 77 276 51 62 476
e-post aare.kuusik@mail.ee
MTR EP 10202816-0001